

EFTIRLITSSKÝRSLA

UOS-3457

Rekstraraðili Ísfélag hf. kt: 6601691219	Tegund starfsemi Fiskimjölsverksmiðjur	Starfsleyfisnúmer: ID 86 Gildistími starfsleyfis 27. ágúst 2030
Starfsstöð Vestmannaeyjar	Tegund eftirlits Reglubundið eftirlit	Dagsetning eftirlits 4. júní 2026
Starfstöðvarnúmer: 0086	Eftirlitsmaður Halla Margrét Viðarsdóttir	Útgáfudagur skýrslu 16.09.2026

Tengiliðir

Tengiliður Páll Scheving	Titill Verksmiðjustjóri
------------------------------------	-----------------------------------

Viðstaddir eftirlit voru:
Freyr Ævarsson, sérfræðingur úr teymi eftirlits frá Umhverfis- og orkustofnun
Björgvin Björgvinsson, byggingartækni-fræðingur og ráðgjafi fyrir hönd rekstraraðila

Niðurstaða eftirlits

Þrjú frávík frá ákvæðum starfsleyfis komu fram við eftirlit og varða þau að farið var yfir viðmiðunarmörk vegna svifefnalosunar í frárennslismælingum og að uppfæra þurfi merkingar og öryggisblöð vegna efnageymslu sem fylgir starfseminni. Ein ábending er sett fram sem lýtur að frágangi efna.

Umfang eftirlits

Reglubundið eftirlit fór fram hjá rekstraraðila þann 4. júní 2026. Starfsleyfi Ísfélags hf. Vestmannaeyjum var gefið út þann 27. ágúst 2014, því breytt 6. mars 2020 og gildir það til 27. ágúst 2030. Starfsleyfið heimilar að

framleitt sé fiskimjöl og lýsi úr fiski, afskurði og aukaafurðum. Heimilt er að framleiða úr allt að 1.200 tonnum af hráefni á sólarhring.

Engin vinnsla var í verksmiðjunni þegar eftirlitið fór fram.

Staðan frá síðasta eftirliti:

Þrjú eldri frávik voru opin úr fyrra eftirliti sem fram fór þann 22. maí 2025. Voru þá sett fram frávik varðandi:

- 1) skrá sem rekstraraðili skal halda yfir olúgeyma frá starfseminni var ófullnægjandi, **skrá liggur fyrir varðandi þykktarmælingar og þrýstiprófanir en þarf að uppfæra við næstu mælingar sem áætlaðar eru að fari fram á árinu 2026, farið verður yfir úrbætur í næsta eftirliti stofnunarinnar þegar niðurstöðurnar liggja fyrir.**
- 2) COD gildi úr sýnatökum sem tekin voru úr frárennsli verksmiðjunnar dagana 25-26. október 2024 voru yfir mörkum, **opið frávik, COD var ekki yfir mörkum í mælingum árið 2026 en annar mælipáttur fer yfir viðmiðunarmörk.**
- 3) Svifagnir úr sýnatökum sem tekin voru úr frárennsli verksmiðjunnar dagana 18-19. apríl 2025 voru yfir mörkum, **opið frávik.**

Eftirlitsmælingar og skráningar:

- Ársyfirlit og umhverfisupplýsingar (grænt bókhald og útstreymisbókhald)

Rekstraraðili skilaði þann 30. apríl 2026 skýrslu um grænt bókhald fyrir rekstrarárið 2025. Útstreymisbókhaldi var skilað þann 29. apríl 2026.

- Frárennslismælingar

Fita og efnafræðileg súrefnisþörf (COD) mældust undir losunarmörkum í síðustu mælingum sem framkvæmdar voru í nóvember 2025. Svifefni mældust hins vegar langt yfir viðmiðunarmörkum eða 2.351 (g/t)/sólahring en losunarmörkin í starfsleyfi eru 300 (g/t)/sólahring sem er frávik. Ný sýni verða tekin þegar vertíð byrjar að nýju. Svifagnir mældust einnig yfir mörkum í mælingum aprílmánaðar árið 2025 og mældust þá 306 (g/t)/sólahring eða rétt yfir mörkum og er frávik sem opið er úr fyrra eftirliti.

- TVN-mælingar

Magn reikulla basa (TVN) í hráefni voru í öllum tilfellum innan viðmiðunarmarkna í þeim skráningum sem skilað var til Umhverfis- og orkustofnunar á árinu 2025 og fram að miðju ári 2026.

- Þrýstiprófanir og þykktarmælingar

Á árinu þarf að þrýstiprófa lagnir fyrir löndunar og afgreiðsluplön, en krafa er að það sé gert á fimm ára fresti. Tveir olúgeymar eru komnir á tíma fyrir þykktarmælingu og eru það lýsistankur nr. B202 (síðast mældur árið 2012) og olúgeymir nr. 205 (síðast mældur árið 2016) en viðmið er um að þykktarmæla botn og neðsta umfar olúbirgðageyma á tíu ára fresti. Rekstraraðili heldur utan um skrá fyrir olúgeyma og var hún aðgengileg við eftirlit. Gæta skal að skrá innihaldi skráningar yfir tegundir yfirfyllingarvarnar, tegund lekaviðvörunar, dagsetningu síðustu hreinsunar, niðurstöður þykktarmælinga, svo og meiriháttar viðhald, endurbætur og feril olúgeymis ef við á og uppfæra samhliða nýjum uppfærslum.

- **Tæmingar á fitugildrum, skiljum og úrgangur**

Sýnt var fram á móttökukvittanir vegna fráráðstöfunar úrgangs við eftirlit.

Tryggingar:

Staðfesting á gildandi ábyrgðartryggingu skv. 16. gr. laga nr. 33/2004 um varnir gegn mengun hafs og stranda lá fyrir við eftirlit.

Áherslur í eftirliti - olíuskiljur:

Ein olíuskilja er til staðar vegna starfseminnar og var upplýsingum um hana skilað samhliða eftirliti ásamt afstöðumynd. Rekstraraðila ber að setja upp áætlun fyrir eftirlit og viðhald með olíuskilju og skrá sbr. gr. 4 og viðauka B í leiðbeiningum Umhverfis- og orkustofnunar (útg. maí 2026) sem aðgengilegar eru á heimasíðu stofnunarinnar.

Skoðunarferð

Gengið var um starfstöðina. Þess skal gætt að við geymslu og meðhöndlun efna, að merkingar og öryggisblöð séu aðgengileg þar sem efnin eru meðhöndluð, en við skoðun starfsstöðvar reyndist það ófullnægjandi og rekstraraðila bent á að yfirfara það og koma í lag, ein ábending varðandi takmörkun á umhverfisáhættu vegna geymslu efna er lögð fram hér að neðan.

Staða Frávika

Frávik frá	Lýsing á fráviki	Staða á fráviki
Gr. 2.17 í starfsleyfi	Frávik skráð: 4. júní 2026 Losun mengunarefna í vatn yfir viðmiðunarmörkum <i>Í mælingum frá nóvember 2025 mældist svífefnalosun 2.351 (g/t)/sólahring,. Starfsleyfið kveður á um hámark (300 g/t)/sólahring.</i>	Opið
Gr. 2.24 í starfsleyfi	Frávik skráð: 4. júní 2026 Við alla efnameðferð skal gæta þess að öryggisblöð séu aðgengileg og uppfærð. <i>Við skoðun í starfsstöð vantaði upp á að merkingar og öryggisblöð væru aðgengileg við geymslusvæði efna.</i>	Opið
Gr. 2.8 í starfsleyfi	Frávik skráð: 4. júní 2026 Þykktarmæla skal botn og neðsta umfar olíubirgðageyma, annarra en jarðbiksgeyma, eigi sjaldnar en á tíu ára fresti.	Opið

	<i>Lýsistankur nr. B202 var síðast mældur árið 2012.</i>	
Gr. 2.17 í starfsleyfi	Frávikið var skráð: 22. maí 2025 Losun mengunarefna í vatn yfir viðmiðunarmörkum <i>Í sýni sem tekið var úr frárennsli verksmiðjunnar 18-19. apríl 2025 var styrkur svífagna yfir heimiluðum mörkum.</i>	Opið

Ábendingar

Ábending er lögð fram þar sem rekstraraðila ber að ganga þannig frá olíubirgðum, spilliefnum og öðrum hættulegum efnum að umhverfisáætla sé lágmörkuð, einnig á slíkt við um tímabundnar tilfærslur. Efni skal geyma fjarri opnum niðurföllum og án áhættu á lekt í jarðveg, í lekaheldum búnaði, safnþróum eða lekabrettum (lekabyttum).

Lagagrunnur eftirlits

Eftirlit Umhverfis- og orkustofnunar er framkvæmt með vísan til 57. gr. reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit. Að loknu eftirliti eru gefin út drög að eftirlitsskýrslu og hefur rekstraraðili tvær vikur frá birtingu þeirra til að koma á framfæri athugasemdum. Að þeim fresti liðnum er gefin út lokaskýrsla.

Rekstraraðili hefur þrjár vikur frá dagsetningu lokaskýrslu til að skila inn úrbótaáætlun, sbr. 58. gr. reglugerðar nr. 550/2018.

Athygli er vakin á heimild Umhverfis- og orkustofnunar til beitingar þvingunarúrræða skv. 61. gr. reglugerðar nr. 550/2018 um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnareftirlit, sbr. einni XVII. kafla laga nr. 7/1998 um hollustuhætti og mengunarvarnir.

Umhverfis- og orkustofnun innheimtir gjald fyrir vinnu sérfræðings vegna eftirfylgni eftirlits og beitingar þvingunarúrræða, sbr. 22. gr., sbr. og 1. gr. gjaldskrár nr. 1033/2025.